

- Accreditato SINAL (N° 0006)
- Notificato CE (0497)
- Autorizzato Ministero Interno, Trasporti per certificazioni:
Resistenza e Reazione al Fuoco, Caschi moto, Estintori,
Isoterma (ATP), Componenti Auto.
- Qualificato TÜV Rheinland per Type Approval - GS.
- Marchi di Qualità.
- Certificazione di Prodotto.
- Inspection - Expediting.

originale



CSI

VIALE LOMBARDIA, 20
20021 BOLLATE (MI)

TELEFONO +39-2-383301
FAX +39-2-3503940
+39-2-38330.288

10/04/96

Spett.
F.LLI PIETRELLI Snc
VIII^a Strada 64
61031 BELLOCCHI DI FANO
(PESARO)

Piet/1/96

OGGETTO : PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO SECONDO LA NORMATIVA
CNVFF UNI 9723 SU PORTA TAGLIAFUOCO IN LEGNO
DENOMINATA SAHARA DELLA SOCIETA' PIETRELLI

Si dichiara che il cliente in oggetto ha fatto eseguire una
prova di resistenza al fuoco presso il laboratorio CSI i giorni
10/04/96 secondo le norme CNVFF UNI 9723.

Dai risultati sperimentali della prova si desume che la
resistenza al calore e alla fiamma del manufatto è il seguente:

REI 54 (cinquantaquattro)

RE 54 (cinquantaquattro)

Pertanto il manufatto in oggetto è classificato:

REI 45

In fede


G.F. CORAZZA

P.S. Seguirà rapporto ufficiale CSI0576RF